УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДПО СО
«Центр специального образования»
_____ И.В.Архангельская
(подпись) (ФИО)
"23" 07 2019 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
N 1 от "23" 07 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Центр специального образования»
(полное юридическое наименование объекта)
443034 г.о. Самара, ул. Металлистов, дом 61а, тел.312-11-36, 954-35-00, e-mail: crso@yandex.ru,
директор Архангельская Ирина Владимировна
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта	Городской округ Самара
2. Ведомственная принадлежность	Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности	Образование (государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта	областная (федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг	30 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта	1-ый этаж отдельно стоящего 2-х этажного здания. Базовый материал несущих конструкций кирпич, материал наружной входной лестницы кирпич, материал межэтажных лестниц - бетон.

	(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов	1 вход центральный, 2 эвакуационных выхода, 3 запасных выхода
8. Год постройки	1962
9. Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**400 м**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		**Автобус, маршрут 34, 21, 68, троллейбус 4, 4к, 15 остановка «Советская», трамвай 13, 24, 25 остановка «Проспект Металлургов»**	
Наличие переходов на пути следования от остановки		**есть**	
Регулируемые переходы	**есть**	со звуковой сигнализацией	**есть**
Нерегулируемые переходы	**есть**		
Внеуличные переходы	**нет**	с пандусом	**нет**
		с подъемником	**нет**
Тактильные указатели	**нет**		
Перепады высоты на пути движения	**более 4 см**	съезды с уклоном более 10%	**нет**
Открытые лестницы	**нет**	пандусы с уклоном более 8%	**нет**
Поручни на лестницах	**нет**	поручни на пандусах	**нет**

	(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов	1 вход центральный, 2 эвакуационных выхода, 3 запасных выхода
8. Год постройки	1962
9. Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**400 м**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		**Автобус, маршрут 34, 21, 68, троллейбус 4, 4к, 15 остановка «Советская», трамвай 13, 24, 25 остановка «Проспект Металлургов»**	
Наличие переходов на пути следования от остановки		**есть**	
Регулируемые переходы	**есть**	со звуковой сигнализацией	**есть**
Нерегулируемые переходы	**есть**		
Внеуличные переходы	**нет**	с пандусом	**нет**
		с подъемником	**нет**
Тактильные указатели	**нет**		
Перепады высоты на пути движения	**более 4 см**	съезды с уклоном более 10%	**нет**
Открытые лестницы	**нет**	пандусы с уклоном более 8%	**нет**
Поручни на лестницах	**нет**	поручни на пандусах	**нет**

N помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	1,15 м	К, О	замена	замена
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г	обновить сведения	обновить сведения
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	установить указатели направления движения
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	4,0 м	К	ремонт асфальтового покрытия	ремонт асфальтового покрытия
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	> = 1,2 м	2,0 м	К	ремонт асфальтового покрытия	ремонт асфальтового покрытия
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м	нет		не требуются	
	Тактильная полоса перед	> 0,8 м	нет	С	не требуется	нет съезда

	съездом					
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	установка	установка тактильной полосы
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С	не требуется	нет препятствий
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	нет	С	-	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О	озеленение газонов, установка бордюров	озеленение газонов, установка бордюров
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О	установка бордюров	установка бордюров
	Места отдыха <**>	наличие	нет	К, О		не требуются
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	< = 50 м	нет	К, О	-	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	-	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	нет	К	-	
1.4. Открытая лестница - нет						
	Ширина лестничных маршей	> = 1,35 м	нет	О, С	-	
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	нет	О, С	-	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	О, С	-	

	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С	-	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С	-	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	> = 0,8 - 0,9 м	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	-	
	расстояние между поручнями	> = 1,0 м	-	О, С	-	
	высота поручней	0,9 м	-	О	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С	-	
1.5. Пандус на рельефе - нет						
	Высота подъема одного марша	< = 0,8 м		К	-	
	Угол уклона	< = 5°		К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м		К, О	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К	-	
	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 х 1,5 м		К	-	

	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 х 1,5 м		К	-	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 х 1,5 м			-	
	в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 х 1,5 м		К	-	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О	-	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	0,5 м	В наличии 0,96 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	> = 1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	В наличии 2,75 х 1,05 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	> = 2,2 х 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	есть	К, О, С		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г	обновить сведения	обновить сведения
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	установка системы вызова помощи
2.2. Лестница наружная						
	Нескользкое покрытие	наличие	есть	О, С	обновить	обновить нескользкое покрытие
	Расстояние до кромки	0.6 м	нет	С	установка	установка

	ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы				тактильной полосы	тактильной полосы
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	нет	С	установка	установка тактильной полосы
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	сделать контрастную маркировку крайних ступеней
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	установка поручней с двух сторон
	высота поручней	0,9 м	нет	О, С	установка	установка поручней с двух сторон
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	установка	установка
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша > = 4 м <**>	наличие	нет	О, С	не требуется	не требуется
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	> = 1,0 м	1,23 м	К		
	Угол уклона	< = 5°	25°	К		Требуется
	Высота подъема одного марша (максимальная)	< = 0,8 м	0,8 м	К		замена
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		пандуса
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0,91 м	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	0,72 м	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 х 1,5 м	нет	К	не требуется	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 м	нет	К	не требуется	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 х 1,5 м	нет	К	не требуется	
	в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 х 1,5 м	нет	К	не требуется	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	установка колесоотбойников
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	К, О	установка	установка нескользкого покрытия
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	не требуется	
	Звуковой маяк у входа <**>	наличие	нет	С	установка	установка
	Световой маяк у входа <**>	наличие	нет	Г	установка	установка
2.4. Тамбур						
12	Габариты (глубина х ширина)	> = 2,3 х 1,5 м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) х 2 м	2,44 х 1,4 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		

	Ширина дверного проема	> = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м	Наружный 1,03 м внутренний 0,78 м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м	наружный 0,04 м внутренний 0,02 м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	есть	С		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - нет						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	-	
	на высоте	0,9 м	-	О, С	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С	-	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет						
	Ширина марша	> = 1,0 м	нет	К	-	
	Угол уклона	< = 5°	нет	К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	> = 1,5 х 1,5 м	нет	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О	-	

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет	К, О	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К	-	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет		-	
	стационарный	наличие	нет	К	-	
	мобильный	наличие	нет	К	-	
3.3. Коридоры/холлы						
14, 23,33,32	Ширина полосы движения	> = 1,2 м	2,0 м	К		
	Разворотные площадки	> = 1,5 х 1,5 м	есть	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м	нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	установка указателей направления движения, входа, выхода
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	установка пиктограмм (доступность, вход, выход)
	Речевые информаторы и маяки <**>	наличие	нет	С	установка	установка речевых информаторы
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <**>	наличие	нет	Г	установка	установка текстовые табло для дублирования

						звуковой информации
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <**>	наличие	нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	установка тактильная схема
14	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж	нет	О	реконструкция	реконструкция
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж	нет	К	реконструкция	реконструкция
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м	нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	установка рифленой и (или) контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	установка	установка опорных устройств
	Контрастная маркировка дверных проемов <**>	наличие	нет	С	установка	установка контрастной маркировки дверных проемов
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к	наличие	нет	О, С	не требуется-	нет лестниц-

	стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С	установка	установка контрастной маркировки перепадов высот в коридоре
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	О	-	
	на высоте	0,9 м	нет	О	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	О	-	
3.5. Пандус внутренний на этаже - нет						
	Ширина марша	> = 1,0 м	нет	К	-	
	Угол уклона	< = 5°	нет	К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	> = 1,5 х 1,5 м	нет	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	-	
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) - нет						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	-	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	нет	С	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	-	
	Бортики по боковым краям	наличие	нет	О, С	-	

	ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	-	
	на высоте	0,9 м	нет	О, С	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	-	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	> = 0,3 м	нет	О, С	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	-	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <**>	наличие	нет	С	-	
	Лестница N ___ (вкладка при наличии других лестниц)		нет		-	
3.7. Лифт пассажирский - нет						
	Кабина:		нет		-	
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве - > = 1,5 х 1,7 м, для действующих объектов - > = 1,1 х 1,4 м	-	К	-	
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > = 0,95 м, для действующих объектов - > = 0,8 м	-	К	-	
	Зеркало <**>	наличие	-	К	-	
	Поручни <**>	наличие	-	О	-	
	Световая и звуковая	наличие	-	Г, С	-	

	информация в кабине о движении лифта <**>					
	Знак доступности	наличие	-	К	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С	-	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С	-	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м	-	К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N 27						
27	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,03	К, О	ремонт кабинета с заменой полового покрытия	ремонт кабинета с заменой полового покрытия
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	установка тактильной информации
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	установка визуальной информации
	размещение на высоте <**>	< = 1,8 м	нет	К	создание	создание
	высота прописных букв <**>	> = 0,025 м	нет	С	создание	создание
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	0,45 м	О	создание	создание зоны сидения
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м	1,5 х 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,76 м	К, О		

Обслуживание в кабинете N 39						
39	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	установка тактильной информации
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	установка визуальной информации
	размещение на высоте <**>	< = 1,8 м	нет	К	создание	создание
	высота прописных букв <**>	> = 0,025 м	нет	С	создание	создание
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	0,45 м	О	создание	создание зоны сидения
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м	1,5 х 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,76 м	К, О		
Обслуживание в кабинете N 43						
43	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	установка тактильной информации
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	обновление визуальной информации
	размещение на высоте <**>	< = 1,8 м	1,7	К	создание	создание
	высота прописных букв <**>	> = 0,025 м	0,015 м	С	обновление	обновление
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м		О	не требуется	не требуется
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О	не требуется	не требуется
Обслуживание в кабинете N 40						
40	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,9 м	К		

	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	установка тактильной информации
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	установка визуальной информации
	размещение на высоте <**>	< = 1,8 м	нет	К		
	высота прописных букв <**>	> = 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	нет	О	не требуется	не требуется
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м	есть	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	К, О	не требуется	не требуется
Обслуживание в кабинете N 22						
22	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,8 м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	установка тактильной информации
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	установка визуальной информации
	размещение на высоте <**>	< = 1,8 м	нет	К		
	высота прописных букв <**>	> = 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	-	О	не требуется	не требуется
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м	есть	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О	не требуется	не требуется
Обслуживание в кабинете N 17						
17	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	установка

						тактильной информации
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	обновление	обновление визуальной информации
	размещение на высоте <**>	< = 1,8 м	1,7 м	К		
	высота прописных букв <**>	> = 0,025 м	0,02 м	С	обновление	обновление
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	-	О	не требуется	не требуется
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м	есть	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	К, О	не требуется	не требуется
Обслуживание в кабинете N 18						
18	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,8 м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	установка тактильной информации
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	обновление	обновление визуальной информации
	размещение на высоте <**>	< = 1,8 м	нет	К		
	высота прописных букв <**>	> = 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	-	О	не требуется	не требуется
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м	есть	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	К, О	не требуется	не требуется
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N 36						
33	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м	1,4 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и	0,8 - 1,1 м	нет	К		

	прочее)					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) - нет						
	Ширина х глубина	1,5 х 1,5 м	нет	К	-	
	Место для сидения <**>	наличие	нет	О	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <**>	наличие	нет	О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - нет						
	Доля мест для колясочников	> = 2%	нет	К		отсутствует
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м	нет	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2	нет	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
31	Санузел	наличие	есть	Г	ремонт	ремонт помещения
5.2. Санузел для инвалидов - нет						
	Санузел	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	реконструкция
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	установка
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	установка
	Ширина дверного проема	> = 0,9 м	-	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	-	К		
	Кабины для инвалидов:		нет			
	количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
	ширина дверного проема	> = 0,9 м	-	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м	-	К, О, С		

	габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м	-	К, О, С		
	Унитаз:		нет			
	опорные поручни	наличие	-	К, О	установка	установка
	откидные поручни <**>	наличие	-	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	> = 0,75 1,2 м	-	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	установка
	Раковина:		нет		установка	установка
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	-	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <**>	наличие	нет	К, О	установка	установка
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	> = 1,30 х 0,85 м	нет	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые:		нет		-	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 х 1,5 м	-	К, О	-	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	> = 0,48 х 0,85 м	-	К, О	-	

	опорный поручень	наличие	-	К, О	-	
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С	-	
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С	обновление	обновление информации
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С	обновление	обновление информации
	размещение на высоте	> = 1,5 м и < = 4,5 м	1,7	К, О, Г, С	обновление	
	высота прописных букв	> = 0,075 м	0,01-0,02 м	К, О, Г, С	обновление	
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	установка
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> = 0,075 м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	установка	создание тактильной информации с использованием шрифта Брайля
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	маркировка	маркировка кабинетов
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	-	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	маркировка	маркировка санитарно-бытовых помещений
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	приобретение	приобретение текстовых средств связи

	"бегущей строкой", факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	приобретение	приобретение телефона с усилителей звука и увеличенными тактильными клавишами
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	приобретение	установка звукового маяка у входа (динамика с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	приобретение	Приобретение световых текстовых табло для вывода оперативной операции
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	-	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	-	
	стационарная	наличие	нет	Г	-	
	переносная	наличие	нет	Г	-	

7. Выводы

7.1. Территория, прилегающая к объекту: Необходимо оборудовать тактильными и контрастными источниками информации, заменить калитку, произвести ремонт асфальтового покрытия, озеленение газонов, установку бордюров по краям пешеходных путей, тактильную полосу перед лестницей

7.2. Входная группа: Требуется замена нескользящего покрытия лестницы, реконструкция пандуса, установка колесоотбойников, установка контрастной маркировки на крайних ступенях. Требуется установить систему вызова помощи, звуковой и световой маяк у входа. Обновить информацию об учреждении (на вывеске).

7.3. Пути движения на объекте: Установить указатели направления движения, входа, выхода; пиктограммы (доступность, вход, выход); экраны дублирования речевой информации, тактильные схемы универсальные для чтения информации всеми категориями инвалидов.Обустроить пути движения направляющими контрастно-рифлёными линиями. На перепадах высот в коридорах установить контрастную маркировку, контрастную маркировку дверных проемов, рифленые и (или) контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и дверями.

7.4. Зона оказания услуги: Ремонт зоны оказания услуг (помещение 27) с заменой полового покрытия, Помещения 17, 18, 22, 39, 40 и 43 обустроить тактильными и визуальными контрастными источниками информации для слабовидящих, обновить имеющуюся информацию. Создание зоны сидения в кабинетах 27 и 39

7.5. Санитарно-бытовые помещения: Произвести ремонт помещений санузлов для посетителей. В связи с отсутствием отдельного помещения, необходимо провести работы по капитальному ремонту существующих санузлов, предусмотрев работы по адаптации помещений для удобного использования маломобильными группами населения согласно СП 59.13330.12

Приложения:
Технический паспорт БТИ, план I-го этажа.

Члены рабочей группы:

(подпись) Заместитель директора Шмыкова И.В.
(должность, ФИО)

(подпись) Заместитель директора Фахреева Г.Н.
(должность, ФИО)

(подпись) Главный бухгалтер Евграфова О.В.
(должность, ФИО)

Представитель организации эксплуатирующей объект:
Директор
(должность)
Архангельская Ирина Владимировна
Фамилия Имя Отчество
(подпись)
"23" 07 2019 г.
М.П.

_____ Контрактный управляющий Калугин А.А.
(подпись) (должность, ФИО)

В том числе:
представитель общественной организации инвалидов

_____ Руководитель СГОО ДИИД «Парус надежды»
Кириллова И.Д.
(подпись) (должность, ФИО)

"23" 07 2019 г.

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<**> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.